

**令和 3 年度**

**委託 第 293 号**

**防災行政無線用直流電源装置等蓄電池交換  
業務委託**

**特記仕様書**

**おいらせ町**



## 防災行政無線用直流電源装置等蓄電池交換業務委託 仕様書

### ■総則

#### 1. 総 則

この仕様書は業務の概要を示すものであり、状況により発注者が、必要と認めた軽微な部分については、受注者は契約金の範囲内においてそれを実施するものとする。

#### 2. 目 的

防災行政無線設備の蓄電池（バッテリー）の老朽化に伴い交換するもの。

#### 3. 履行場所

おいらせ町役場本庁舎 地内

#### 4. 期 間

契約締結の翌日から令和3年12月24日まで

#### 5. 業務内容

次の防災行政無線設備の蓄電池を交換すること。なお、交換後の動作確認や、撤去した蓄電池の処分等も含む。

##### 1) 同報系防災行政無線用直流電源装置蓄電池交換

蓄電池：MSE-300（7個） ※同等品以上可

参 考：直流電源装置型名 SFK11-15.6-30-3VB

##### 2) 同報系防災行政無線用無停電電源装置蓄電池交換

蓄電池：HZ7.2-12（7個） ※同等品以上可

参 考：無停電電源装置型名 MC-15S

##### 3) 移動系防災行政無線用直流電源装置蓄電池交換

蓄電池：MSE-100-6（8個） ※同等品以上可

参 考：直流電源装置型名 SSF11-53.5-50-3VB

##### 4) 移動系防災行政無線用無停電電源装置蓄電池交換

蓄電池：①YEPA-303SA（1式） ※同等品以上可

②YEBB-303SA30（1式） ※同等品以上可

参 考：無停電電源装置型名①UPS3010HS

②UPS3010H-30

## 6. 提出書類

- ・ 着手届 (※契約締結後速やかに)
- ・ 完了届
- ・ 引渡書
- ・ その他発注者が必要と認めた書類

## 7. 完成時の提出書類

提出図書等	部数
完了写真 (※実施前を左、完了後を右)	1 部
その他発注者が指示した書類	発注者の指示による

## 8. 支 払

支払いについては、完了後の検査に合格 (引渡書提出) をした後、受注者からの請求書提出に基づき支払うものとする。

## 9. そ の 他

- ① 契約額には材料費、施工費、処分費、その他蓄電池交換にかかる一切の費用を含むものとする。
- ② この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方の協議により決定することとする。また、本事業に関する協議等については、打合簿により行うこととする。

1) 同報系防災行政無線用直流電源裝置



2) 同報系防災行政無線用無停電電源裝置 (一番左)



3) 移動系防災行政無線用直流電源装置



4) 移動系防災行政無線用無停電電源装置 (右側2つ)

