

入札件名 工事第 1 0 3 号 津波避難誘導標識照明等交換工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
		現場写真の提供をお願いします。	位置図と完成時写真を追加提供します。(ソーラー照明は四角、フレックスフラッシュは丸で、それぞれ赤色でマーカールしています)
		1) ソーラー照明等 9 基は蓄電池の交換、 2) フレックスフラッシュ 1 0 箇所は本体交換、 という事で間違いないでしょうか。	お見込の通りです。