

**令和4年度**

**本庁舎直流電源装置蓄電池更新工事**

**特記仕様書**

**おいらせ町**

# 本庁舎直流電源装置蓄電池更新工事 仕様書

## 1. 総則

本仕様書は、業務の大要を示すものであり、状況により発注者（甲）が必要と認めた軽微なものについては、協議のうえ、受託者（乙）は契約金の範囲内において実施するものとする。

## 2. 工期

契約締結日の翌日から令和4年8月31日まで

## 3. 工事場所

おいらせ町役場本庁舎

## 4. 工事の内容

直流電源装置用蓄電池の全数更新及び使用済み電池の処分

## 5. 仕様等

項 目	数量	備考
鉛蓄電池 HS-120E 触媒栓付 2V 120Ah	54個	
仮設電池	1式	

## 6. 安全管理

本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守のうえ、受託者の責任において安全の確保に努めなければならない。

## 7. 提出書類

- ・ 工事着工届（工事着工時）
- ・ 工事写真（工事完成日より5日以内 着工、施行中、完成時）
- ・ 完成届（工事完成日より5日以内）
- ・ 引渡書（工事完成検査合格後）

## 8. 支払い

工事費は、工事完成検査に合格した後、受注者からの請求書提出に基づき支払うものとする。

## 9. その他

この仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、発注者及び受注者双方の協議により決定するものとする。