

令和4年度

本庁舎空調電気設備工事

特記仕様書

おいらせ町

本庁舎空調電気設備工事 仕様書

1. 総則

本仕様書は、業務の概要を示すものであり、状況により発注者（甲）が必要と認めた軽微なものについては、協議のうえ、受託者（乙）は契約金の範囲内において実施するものとする。

2. 工期

契約締結日の翌日から令和4年10月31日まで

3. 工事場所

おいらせ町役場本庁舎 1階機械室

4. 工事内容

	内 訳	数量	仕様・型式等
1	電気設備工	1 式	・キュービクル増設 開閉器盤（主幹 200V） 3P3E200A 開閉器盤 PEP20-12-ORJC ・配線等

5. 設置予定機器等

参考として、下記の表の能力と同程度またはそれ以上の能力を有するものを設置する予定。（機械設備工事 工期：契約締結日の翌日から令和4年10月31日まで）

設置場所	台数	形状	電源	能力 (kw)
2 階 事務室	2	天井吊型 冷暖房エアコン	三相 200V 50Hz	冷房 7.1 暖房 8.0
2 階 町長室	1	天井吊型 冷暖房エアコン	三相 200V 50Hz	冷房 5.0 暖房 5.0
2 階 応接室	1	天井吊型 冷暖房エアコン	三相 200V 50Hz	冷房 5.0 暖房 5.0
2 階 庁議室	1	天井吊型 冷暖房エアコン	三相 200V 50Hz	冷房 5.0 暖房 5.0
2 階 ワクチン対策室	1	天井吊型 冷暖房エアコン	三相 200V 50Hz	冷房 5.0 暖房 5.0
合計	6 台			

6. 安全管理

本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守のうえ、受託者の責任において安全の確保に努めなければならない。

7. 提出書類

- ・ 工事着工届（工事着工時）
- ・ 工事写真（工事完成日より5日以内 着工、施行中、完成時）
- ・ 完成届（工事完成日より5日以内）
- ・ 引渡書（工事完成検査合格後）

8. 支払い

工事費は、工事完成検査に合格した後、受注者からの請求書提出に基づき支払うものとする。

9. その他

この仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、発注者及び受注者双方の協議により決定するものとする。