

令和 4 年度

工事番号 第 41 号

秋堂・高田マンホールポンプ更新工事

仕 様 書

施工場所 おいらせ町 秋堂 外 地内

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は本仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町 秋堂 外 地内

3. 工 期

契約締結の翌日から令和5年1月20日まで

4. 工事内容

マンホールポンプ更新工事

① 秋堂マンホールポンプ（φ80mm）2基

② 高田マンホールポンプ（φ80mm）2基

以上2箇所 ※詳細は別紙参照のこと

5. その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は協議して定めるものとする。

① 秋堂マンホールポンプ (1号ポンプ／2号ポンプ)

所在地：おいらせ町 秋堂 地内

[仕様]

規格：200V 1.5kW

吐出量：0.024m³/分

全揚程：2.9m

口径：80mm

[材質]

ポンプケーシング：FC200

シャフト：SUS420J2

羽根車：SCS13

[保護装置]

オートカット

[特別仕様]

塗装：エポキシ樹脂塗装 黒

ケーブル：VCT×1.25mm²×40m

銘板：仕様点刻印

[その他]

着脱装置：着脱装置は、一式を使用

[台数]

2台 (1号ポンプ／2号ポンプ)

② 高田マンホールポンプ (1号ポンプ／2号ポンプ)

所在地：おいらせ町 高田 地内

[仕様]

規格：200V 1.5kW

吐出量：0.181m³/分

全揚程：3.3m

口径：80mm

[材質]

ポンプケーシング：FC200

シャフト：SUS420J2

羽根車：SCS13

[保護装置]

オートカット

[特別仕様]

塗装：エポキシ樹脂塗装 黒

ケーブル：VCT×1.25mm²×20m

銘板：仕様点刻印

[その他]

着脱装置：着脱装置は、一式を使用

[台数]

2台 (1号ポンプ／2号ポンプ)