

入札件名

工事第 25 号 下田中学校空調設備整備工事（電気設備）

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	E-3 構内配電線路図	アスファルト補修に使用するアスファルトの種類を教えてください。	密粒度(13)です。