

入札件名

工事第 24 号 下田中学校空調設備整備工事（機械設備）

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	M-01 機械設備工事 特記仕様書(1)	一般共通事項の「あと施工アンカー」について、室外機架台の固定は特記記載通り接着系アンカーでよろしいですか。	お見込みのとおりです。
2	M-01 機械設備工事 特記仕様書(1)	アンカーの性能確認試験及び施工後確認試験は行わないでよろしいでしょうか。	両方行います。