

## 入札件名

### 工事第 62 号 町民交流センター冷暖房設備自動制御機器更新工事

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	特記仕様書	「4.工事内容」の更新機器一覧および冷暖房設備概要に記載している機器のメーカー名を教えてください。	メーカー名は、下記のとおりです。
2	図面	設計図ではなく、完成図書はないでしょうか。	設計図と同様と思われますが、実績図を掲載します。

#### 記

##### 1) 更新機器類一覧

機器類	メーカー名
CO2 濃度発信器 (CY8100C)	アズビル株式会社
モータドライバー (RN796A)	アズビル株式会社
コントロールモーター (MY3000F)	アズビル株式会社
挿入型湿度調節器 (HYY-DIS)	アズビル株式会社
ダンパ操作器 (MY6050)	アズビル株式会社
屋内用温度調節器 (TY6300Z)	アズビル株式会社
油廻り制御	株式会社 工技研究所
排煙濃度指示計	株式会社 進栄技研

##### 2) 冷暖房設備概要

機器類	メーカー名
真空温水機	昭和鉄工株式会社
チリングユニット	三菱電機株式会社
エアハンドリングユニット	三菱電機株式会社
自動制御器	自動制御盤 (東和電機工業株式会社) 自動制御機器類 (アズビル株式会社)