

入札件名

物品第18号 消防団排水ポンプ購入

質疑応答書

番号	質疑事項	回答事項
1	3インチ吐出用ホースは、一般的なサニーホース(ブルー)でよろしいでしょうか。	サニーホースを想定しています。
2	ステンレスホースバンドは、ブリーズタイプ(ソフト)かパワーロックタイプ(ハード)がありますが、どちらがよろしいでしょうか。	ブリーズタイプを想定しています。