

入札件名

工事第 61 号 中央公民館暖房設備更新工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		給排気筒保護ガード設置は、どうしますか。	保護ガードについては、現在設置されているものを再利用するものとし、新たな設置はしないものとします。