

令和 5 年 度

工事番号 第 75 号

みなくる館防火シャッター改修工事 仕様書

おいらせ町 下前田 地内

おいらせ町

1. 工事目的

本工事は、みなくる館防火シャッターに危害防止装置を取り付けるための工事である。

2. 施工場所

おいらせ町 下前田 地内（みなくる館）

3. 工期

契約締結の翌日から令和5年12月15日まで

4. 工事内容

・シャッター工事（対象シャッター2基）

- 1) 避難時停止装置座板（ステンレス） W=3,430 mm×1本、W=2,770 mm×1本
- 2) 自動復帰型自動閉鎖装置（E R-N） 2台
- 3) 連動中継器 2台
- 4) 電気式手動閉鎖装置 2台
- 5) リミットスイッチ 2個
- 6) 作動部 2台
- 7) S型ワイヤー 2本
- 8) 座板交換工事
- 9) 避難時停止装置取付工事
- 10) 手動閉鎖装置取付工事
- 11) 既存品処分費

2) その他

資材等の搬出入及び作業に必要な仮設資材、工具及び消耗部材等については請負者の負担とする。

5. 提出書類

- ① 工事着工届
- ② 現場代理人通知書
- ③ 工事履行報告書（作業状況写真添付）
- ④ 工事完了届
- ⑤ その他、監督職員が必要と認める書類

6. 特記事項

・作業日程等については、事前に発注者と調整し、施設の利用者に迷惑をかけることのないように留意すること

7. その他

本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるものとする。