


注記

1. 電線管、ケーブルの立上げ部の長さとは下記の通りとする。

	電線管	ケーブル
照明分電盤	1.0m	3.0m
照明開閉器	3.2m	4.0m

2. 風通管保護部は下記の通りとする。

FPE50～PE54



管路掘削3条以下 $S=1/15$

ケーブルサイズ 配管サイズ	延長
CV35" x 3C	500.0
CV55" x 3C	128.0
CV 8" x 3C	233.0
CV14" x 3C	493.0
PE 42	10.4
PE 54	10.4
PE 70	20.8
FEP 30	306.8
FEP 45	36.0
FEP 50	31.0
FEP 65	46.0
FEP 80	99.0
埋設シート	232.4

附注、電 機設備番号	投光器 (中角形) (M1000B-J)	電機設備 2 x FL 30W
P-1	6	1
P-2	12	1
P-3	6	1
P-4	6	1
P-5	12	1
P-6	6	1
P-7	0	0
P-8	0	0
P-9	0	0
P-10	0	0
P-11	0	0
P-12	0	0
		0
計	48	6

テニスコート照明配管・配線設備図 S=1/200