

## 入札件名

### 工事第20号 下田小学校消火水中ポンプ取替工事

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	設計書	第1号明細書の消火水中ポンプ(11kw)は、消火ポンプユニット式ではなく、水中ポンプ単体で良いか。	単体になります。