










町長	副町長	課長(参事、総括副参事)	補佐(副参事)	各係	係
				   	

お議分特第10号
平成24年8月7日

おいらせ町長 成田 隆 様



おいらせ町議会
分庁舎耐震調査特別委員会
委員長 吉村 敏文



分庁舎耐震調査特別委員会の意見書提出について

このことについて、去る7月20日、平成24年第2回分庁舎耐震調査特別委員会を開催し、庁舎機能事前調査等業務委託の最終報告について審査したところです。

また、本日、第3回分庁舎耐震調査特別委員会を開催し意見書を集約したところであり、別紙のとおり最終意見書を提出いたしますので、ご配意願います。

なお、この意見書の提出をもって分庁舎耐震調査特別委員会を廃止することを申し添えます。

意見書

1. 職員ならびに来庁する町民等の安全確保を最優先として、分庁舎の耐震化に必要な経費を予算化すること。
2. 分庁舎の耐震補強工事は目標Is値0.6以上とし、ピタコラム工法を採用、また、合わせて屋上防水改修を実施すること。
3. 分庁舎を開庁し、工事中は来庁者、職員の安全確保に務めること。
4. 庁舎のあり方については、町民の一体感を醸成するため建設場所（位置）の検討も含め、今後10年程度を目途とし合併特例債を活用できる期間内に、統合方式に向け検討すること。

以上