



平面図 S=1:100

吹抜部平面図 S=1:100

消防用開口算定(延べ面積×1/30)

|       |                            |        |
|-------|----------------------------|--------|
| 必要面積  | 延べ面積 952.80㎡×1/30=31.76㎡以上 |        |
| 設計面積  | 符号                         | 面積     |
| SSW-1 | 0.85×1.90×1+1.04×1.80×1    | 3.48   |
| AD-1  | 1.55×1.88×2                | 5.82   |
| AW-3  | 0.75×1.60×16               | 19.20  |
| AW-4  | 0.75×1.27×2                | 1.90   |
| SD-1  | 1.97×1.97×1                | 3.88   |
| 合計    |                            | 34.28㎡ |