

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
		機械設備工事の下記機器使用についてお問い合わせします。	
1	7. 8	回分槽設備の上澄水排出装置について、特記仕様書に記載されている仕様以外の類似製品の使用は可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・上澄水排出装置の型式及び機器能力については特別仕様書に記載したものと同等品以上のものとします。
2	7. 8	また、現状（既設）の設備から変更となる場合の構造計算の提出及び制御盤のコントローラ等の改造費用については、受注者の負担となるのでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・特別仕様書に記載しているとおり、設備形状等の変更にともなって、処理施設コンクリート構造体に変更(水槽開口部寸法・排水管スリーブ位置等)があった場合は、構造計算を提出していただきます。また、改造費用に関して、その経費は受注者の負担とします。