



求積表		
①	12.740 × 8.270	105.3598 m <sup>2</sup>
延べ床面積	①	105.3598 m <sup>2</sup> 105.35 m <sup>2</sup>
建築面積	①	105.3598 m <sup>2</sup> 105.35 m <sup>2</sup>

法規チェック (採光・換気・排煙)		
休憩室20帖 流し 8.270×4.550+1.820×1.820 = 40.9409 m <sup>2</sup>		
採光	1/7	≧ 5.8487
AW-1	1.650 × 1.100 × 4カ所 = 7.2600	
計	7.2600	OK
換気	1/20	≧ 2.047045
AW-1	1.65 × 1.2 × 1.10 × 4カ所 = 3.6300	
計	3.6300	OK
排煙	1/50	≧ 0.818818
AW-1	1.65 × 1.2 × 0.400 × 4カ所 = 1.3200	
計	1.3200	OK

＜ 普通階・無窓階算定表 ＞

1階床面積 (A)・ 105.35		必要開口部面積・ (A/10) 3.512	有効開口部面積・ 8.8776	算定結果 ◎・無	
区分 記号	開口部位置 又は、方位	床からの高さ (M)	巾 × 高 × ヲ所数	開口部面積 (・)	開口部種別
AD-1	北面	0	1.644 × 2 × 1.968 × 1ヶ所	1.6176	引き違い戸
AW-1	南面	0.90	1.650 × 1.100 × 4ヶ所	7.2600	引き違い窓

