

入札件名

委託第 133 号 農業集落排水処理施設機能強化対策工事（その2）

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	3, 4	水処理室排気ファン 300×1 台、400×1 台、前処理室排気ファン 300×1 台について、既設は 100V ですが現在製作中止のため三相 200V に変更が必要と思われます。また、それに伴い動力制御盤の改造及び電気工事が必要になりますが、入札後に協議でよろしいですか。	入札後の協議とします。