

令和 5 年度

工事番号 第 15 号

## 本村マンホールポンプ更新工事

# 仕 様 書

施工場所 おいらせ町 中谷地 地内

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は本仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町 中谷地 地内

3. 工期

契約締結の翌日から令和5年11月24日まで

4. 工事内容

マンホールポンプ更新工事

① 本村マンホールポンプ（φ80mm）2基

以上1箇所 ※詳細は別紙参照のこと

5. その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は協議して定めるものとする。

① 本村マンホールポンプ (1号ポンプ／2号ポンプ)

所在地：おいらせ町 中谷地 地内

[仕様]

規格 : 200V 1.5kW

吐出量 : 0.283m<sup>3</sup>/分

全揚程 : 4.4m

口径 : 80mm

[材質]

ポンプケーシング : FC200

シャフト : SUS420J2

羽根車 : SCS13

[保護装置]

オートカット

[特別仕様]

塗装 : エポキシ樹脂塗装 黒

ケーブル : VCT×1.25mm<sup>2</sup>×20m

銘板 : 仕様点刻印

[その他]

着脱装置 : 着脱装置及び鎖は、既製品使用

[台数]

2台 (1号ポンプ／2号ポンプ)