

令和 5 年 度

工事番号 第 6 1 号

中央公民館
暖房設備更新工事
特記仕様書

おいらせ町 中下田 地内

お い ら せ 町

1. 工事目的

本工事は、中央公民館の暖房設備について、暖房設備の多くが故障または経年劣化により、寒冷時期における暖房機能の維持が困難な状況であり、中央公民館利用者の利便性向上のため、暖房施設を更新し、寒冷時期における利用環境を改善することを目的とする。

2. 施工場所

おいらせ町立中央公民館（おいらせ町 中下田 地内）

3. 工期

契約締結の翌日から令和 5 年 1 1 月 3 0 日まで

4. 工事内容

1) 暖房設備の更新取付工事及び撤去工事 1 式

発注者の指定する場所に暖房機器を設置し、指定した場所の既存暖房機器を撤去する。

【暖房機器及び設置場所、撤去台数】

設置場所	更新台数	撤去台数	更新後常設台数
1 階講習室（62 m ² ）	FF 式暖房機器 2 台	0 台	FF 式暖房機器 2 台
1 階図書室（63 m ² ）	FF 式暖房機器 1 台	1 台	FF 式暖房機器 2 台
2 階講堂（190 m ² ）	FF 式暖房機器 3 台	3 台	FF 式暖房機器 4 台

※上記更新暖房機器 6 台の参考機種

長府 FF-11000BFB／給排気筒 FWT-6ZR

設置場所	更新台数	撤去台数	更新後常設台数
2 階和室（78 m ² ）	FF 式暖房機器 4 台	4 台	FF 式暖房機器 4 台

※上記 4 台の参考機種

長府 FF4211TLA1

【注意事項】

更新暖房機器の仕様については、更新後の常設台数により、各設置場所を十分に暖気でき、また中央公民館の燃料供給設備等を利用できるものとする。

5. 提出書類

- ① 工事着工届
- ② 現場代理人通知書
- ③ 工事履行報告書（作業状況写真添付）
- ④ 工事完成届
- ⑤ その他、監督職員が必要と認める書類

6. 特記事項

- (1) 本工事は、本仕様書によるほか、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき、施工する。
- (2) 使用材料は、仮設材を除き、全て新品とし、事前に監督職員の検査を受け、合格したものを使用する。

7. 留意事項

設置及び撤去作業にあたって、発注者と連絡を取り合い、施設の利用状況を確認したうえで、施設の利用に影響がない日を選定する。

8. その他

本仕様書で定めのない事項について疑義がある場合は、双方協議し定めるものとする。