

物品第 18 号

消防団排水ポンプ購入仕様書

令和 5 年度

おいらせ町

1 総則

この仕様書は、おいらせ町（以下「発注者」という。）が購入する排水ポンプについて必要な事項を定めたものである。

2 ポンプ仕様

(1) 吐出口径	3 インチ
(2) ポンプヘッド重量（質量）	6.4kg～7.0kg 以内
(3) 最大揚程	19m～23m
(4) ホース長さ	7m
(5) 回転数	3200～3400min ⁻¹
(6) 最大吐出量	1100～1200ℓ/min

【参考品】 WP-3LC（三笠産業株式会社）

フレキシブルポンプ EFP80（エクセン株式会社）

3 付属品等

本ポンプ 1 台あたりの付属品必要数について以下のとおりとする。

(1) ポンプ本体	1 台
(2) サクションホース 7m	1 本
(3) 口径 3 インチ吐出用ホース 50m	1 本
(4) ステンレスホースバンド（本体・ホース接続用）	1 個

4 数量

9 台

5 同等品条件

上記で示した物品と同等あるいは、それ以上の機能（性能）を有するものとし、同等品を提案する場合は、質疑応答書を提出し発注者からの承認を得ること。

6 納入期限

契約締結の日から令和 5 年 1 2 月 2 8 日まで

7 納入先

おいらせ町役場本庁舎（青森県上北郡おいらせ町中下田 135-2 地内）

8 検査

本仕様書により納入検査を行う。

9 その他

- (1) 納入する物品は、全て新規製品とする。
- (2) 納入にあたり受注者は、使用取扱い説明会を納入後に行うものとし、開催日は発注者と十分協議の上、日程を決めること。
- (3) 受注者は、納入検査等において不適合と認められた箇所及び部品については、直ちに無償で交換すること。
- (4) 仕様書に定めのない事項について疑義がある場合は、協議し定めるものとする。