

令和6年度

工事番号 第 6 号

木内々児童センター空調機器設置工事

## 特記仕様書

おいらせ町染屋 地内

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は本仕様書及び設計書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町染屋 地内

3. 工 期

契約締結の翌日から令和6年7月5日まで

4. 事業内容

当事業は、対象施設の空調機器設置工事を行うものである。内訳は別紙設計書のとおりとする。

(1) 空調機器設置工事

- ・事務室（壁掛型エアコン本体・室外機・架台含む）：1台【単相200V（1.5馬力）】
- ・遊戯室（壁掛型パッケージエアコン本体・室外機・架台含む）：2台【単相200V（3馬力）】
- ・制作活動室（壁掛型パッケージエアコン本体・室外機・架台含む）：1台【単相200V（2馬力）】

(2) 冷媒配管工事

(3) 電気工事

※別紙資料参照

※仕様と同等品以上のものとする。

5. 提出書類

提出書類	提出時期
1) 現場代理人及び主任技術者届	定めた後速やかに
2) 施工計画書及び工程表	着工前（契約締結後14日以内）
3) 着工届	着工時速やかに
4) 打合簿	変更又は確認が必要な都度
5) 完成届・写真帳	工事完成の日から5日以内 施工前、施工中、施工後の写真付
6) 施工管理図	工事完成の日から5日以内
7) 引渡書	完成検査合格後

6. その他

- (1) 本工事を行うにあたり、設計書、図面、特記仕様書に記載されていない事項の工事に関する協議については、打合簿により行うこととする。
- (2) 本工事にかかる廃材等は関連法令に照らし適正に処理し、処理した結果を書面により報告すること。
- (3) 施工箇所以外に損傷を与えた場合は、発注者の指示に従い、原形に復旧すること。費用は施工者負担とする。
- (4) 施工にあたっては、当施設の利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。