

令和 6 年度

工事番号 第 29 号

古間木山地区第 13 マンホールポンプ
移設工事

仕 様 書

施工場所 おいらせ町 住吉三丁目 地内

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は本仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町 住吉三丁目 地内

3. 工 期

契約締結の翌日から令和7年2月28日まで

4. 工事内容

マンホールポンプ設置工事

① 古間木山地区第13マンホールポンプ（φ80mm）2基

以上1箇所 ※詳細は別紙参照のこと

5. その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は協議して定めるものとする。

① 古間木山地区第 13 マンホールポンプ (1 号ポンプ / 2 号ポンプ)

所在地 : おいらせ町 住吉三丁目 地内

[仕様]

規格 : 200V 1.5kW

吐出量 : 0.349 m³/分

全揚程 : 4.4m

口径 : 80mm

[保護装置]

オートカット

[特別仕様]

塗装 : エポキシ樹脂塗装 黒

ケーブル : VCT × 1.25mm² × 20m

銘板 : 仕様点刻印

[その他]

着脱装置 : 着脱装置及び鎖は、一式を使用

[台数]

2 台 (1 号ポンプ / 2 号ポンプ)