

入札件名

工事第5号 木ノ下児童センター空調機器設置工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	設計書	電気工事についてですが、既設電源盤を使用して1次電源工事を行う事によろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	設計書	2階から1階へ屋外配管施工に際し、仮設足場は設計に計上されていますか。	高所作業車で設計を組んでいます。