

令和 6 年度

物品番号 第 11 号

下水道マンホール蓋等購入

仕様書

納入場所 おいらせ町 中下田 地内

おいらせ町

下水道マンホール蓋等購入仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、おいらせ町が購入する下水道マンホール蓋（枠付き）及び下水道マンホール蓋用断熱中蓋（以下、「断熱中蓋」という。）に適用する。

2. 目的

老朽化した下水道マンホール蓋等更新及び町道舗装補修に伴うマンホール蓋等更新の際の資材とするため。（下水道マンホール蓋）

冬季間におけるマンホール内暖気を原因とした融雪に伴う蓋上の段差解消及び車両通行時における安全性を確保するため。（断熱中蓋）

3. 種類

下水道マンホールの枠には、転落防止装置を付けるものとする。

断熱中蓋を取り付けるマンホール蓋の種類は、下水道マンホール蓋の受枠に取り付けられるものとする。

寸法・材質等については、別紙図面のとおりとする。

□下水道マンホール蓋等

種 類	荷重区分	呼び径	構 造
マンホール鉄蓋（親子蓋）	T-25	900・600	かぎ付・浮上・防止型・転落防止機能付き
マンホール鉄蓋（丸型）	T-25	600	かぎ付・浮上・防止型・転落防止機能付き
断熱中蓋	T-25 T-14	600	受枠：転落防止梯子付き・無し

4. 規格

1) 下水道マンホール蓋等

製品規格のうち、次の事項については、（社）日本下水道協会の「下水道用鋳鉄製マンホールふた JSWAS G-4」に準拠する。転落防止装置については、JSWA G-4 の「付属書 転落防止装置」に準拠する。また、断熱中蓋が取り付けられるマンホール蓋についても、（社）日本下水道協会の「下水道用鋳鉄製マンホールふた JSWAS G-4」に準拠したものとする。

5. 購入予定数量

マンホール鉄蓋（親子蓋） 2 組

マンホール鉄蓋（丸型） 19 組

マンホール蓋断熱用中蓋 70 組

6. 納入場所

おいらせ町中下田 135-2（おいらせ町役場本庁舎 第2 車庫内）

7. 納入条件

貴社手配の運送により、指定場所へ運搬取卸しすること。

（見積書には、運搬費を含み計上すること。）