

令和 6 年度

工事番号 第 4 8 号

本村第 2 ・ 一川目 1 号
マンホールポンプ更新工事

仕 様 書

施工場所 おいらせ町 西下川原 外 地内

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は本仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町 西下川原 外 地内

3. 工 期

契約締結の翌日から令和7年1月31日まで

4. 工事内容

マンホールポンプ更新工事

① 本村第2マンホールポンプ（φ80mm）2基

② 一川目1号マンホールポンプ（φ100mm）2基

以上2箇所 ※詳細は別紙参照のこと

5. その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は協議して定めるものとする。

① 本村第2マンホールポンプ (1号ポンプ／2号ポンプ)

所在地：おいらせ町 西下川原 地内

[仕様]

規格 : 200V 1.5kW

吐出量 : 0.181m³/分

全揚程 : 4.0m

口径 : 80mm

[材質]

ポンプケーシング : FC200

シャフト : SUS420J2

羽根車 : SCS13

[保護装置]

オートカット

[特別仕様]

塗装 : エポキシ樹脂塗装

ケーブル : 水中ケーブル×60m

銘板 : 仕様点刻印

[その他]

着脱装置 : 着脱装置及び鎖は、既製品使用

[台数]

2台 (1号ポンプ／2号ポンプ)

② 一川目 1 号マンホールポンプ (1 号ポンプ / 2 号ポンプ)

所在地 : おいらせ町 一川目 地内

[仕様]

規格 : 200 V 5.5 kW
吐出量 : 1.2 m³/分
全揚程 : 9.2 m
口径 : 100 mm

[材質]

ポンプケーシング : FC250
シャフト : SUS420J2
羽根車 : SCS13

[保護装置]

オートカット

[特別仕様]

塗装 : エポキシ樹脂塗装
ケーブル : VCT3.5 mm² × 20 m
銘板 : 仕様点刻印

[その他]

着脱装置 : 着脱装置及び鎖は、既製品使用

[台数]

2 台 (1 号ポンプ / 2 号ポンプ)