

入札件名

工事第 63 号 向川原地区排水ポンプ電気設備工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	内訳明細書	内訳明細書の引込鋼管柱ですが、規格がコンクリート柱の規格となっています。建柱車使用できない場合は鋼管柱を使用するなど現場の状況に応じて適正な施工でよろしいですか？	受注者と協議の上、必要に応じて変更対応とします。