

令和 6 年度

古間木山地区農業集落排水処理施設
回分槽ブロワ交換工事

仕 様 書

施工場所 おいらせ町 若葉九丁目 140-55

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は、仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町若葉九丁目 140-55

3. 工 期

契約締結の翌日から令和 7 年 3 月 21 日まで

4. 工事内容

回分槽No.2 ブロワ交換 1 箇所

※詳細は別紙参照のこと

5. その他

本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、協議して定めるものとする。

機器設備数量表

古間木山地区農業集落排水処理施設No.2 回分槽ブロワ

所在地：おいらせ町 若葉九丁目 140-55 地内

	工種 / 名称 / 規格	単位
機器費	<p>[型式] ARH80E 規格 : 200V・5.5kw・50Hz 空気量 : 1.97m³/分 口径 : 80mm 風圧 : 53.9kPa 質量 : 208kg</p> <p>[塗装仕様] 標準塗装 (フタル酸樹脂塗料グレー25μm) モータ塗装 : モータメーカー標準塗装</p> <p>[特別仕様] メーカー供給 富士製モータ 全閉外扇屋内IE3モータ 防振架台 (防振ゴム付) フレキシブルジョイント フランジ SS400 口径80A</p> <p>[台数] 1台</p>	台