

令和 7 年 度

委 託 第 19 号

学校設備保守点検業務委託

仕 様 書

おいらせ町 小中学校(8校) 地内

おいらせ町

下記事項については、その業務の概要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても、現場の状況に応じ軽微なものについては、発注者と協議の上、維持管理にあたるものとする。

### 1. 対象施設名

No.	学 校 名	所 在 地	備 考
1	下 田 小 学 校	おいらせ町舘越38	
2	木 内 々 小 学 校	おいらせ町染屋101-7	
3	木 ノ 下 小 学 校	おいらせ町青葉六丁目50-184	
4	百 石 小 学 校	おいらせ町牛込平20-1	
5	甲 洋 小 学 校	おいらせ町一川目四丁目6-10	
6	下 田 中 学 校	おいらせ町立蛇114-3	
7	木 ノ 下 中 学 校	おいらせ町上久保22-2	
8	百 石 中 学 校	おいらせ町東下谷地116	

### 2. 委託業務期間

- ・ 履行期間      令和7年    4月    1日から令和    8年    3月31日まで

### 3. 委託業務内容等

#### (1) 受水槽及び高架水槽清掃

- ・ 受水槽清掃                      1回
- ・ 高架水槽清掃                    1回
- ・ 水質検査（10項目）          1回

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、全有機炭素(TOC)、一般細菌、大腸菌、水素イオン濃度(pH値)、臭気、味、色度、濁度

#### (2) 砂場清掃

- ・ 砂場の清掃は、砂場清掃機「すなくりん」にて行うこと
- ・ ゴミ・危険物等の除去
- ・ 砂の攪拌
- ・ 除菌消毒薬剤の散布

#### (3) 雑用水点検管理

- ・ 塩素滅菌機点検管理          1回／月計12回    点検調整、塩素薬剤注入
- ・ 雑用水（井水）水質検査      2回／年    井水の採水、検査項目

(pH、臭気、外観、大腸菌、遊離残留塩素)

#### 4. 報告書等の提出

- (1) 保守点検業務日については、事前に学校と協議の上決定すること。
- (2) 点検の結果、点検結果報告書を2部作成し、学校及び学務課へ各2部提出すること。  
点検の結果又は改善の必要があると判断した場合は、書面により提出すること。
- (3) 異常箇所がある場合は見積書を提出すること。

#### 5. 学校毎の業務内容

No.	学 校 名	受水槽 高架水槽清掃	砂場消毒	雑用水点検	備考
1	下 田 小 学 校	○	○	—	
2	木内々小学校	○	○	—	
3	木ノ下小学校	○	○	—	
4	百 石 小 学 校	○	○	—	
5	甲 洋 小 学 校	○	○	—	
6	下 田 中 学 校	○	○	—	
7	木ノ下中学校	○	○	—	
8	百 石 中 学 校	○	○	○	

#### 6. 本業務の再委託

- (1) 本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合には、発注者の承認を得るとともに、業務が円滑に行われるように指示すること。
- (2) 第三者に委託し、または請け負わせる場合には、可能な限り当町に本社、支店、営業所を有する者を選定するよう努めること。

#### 7. その他

- (1) 委託料の支払方法は、対象業務に応じ次の支払方法を予定している。ただし、次の方法によらない場合は、発注者と受託者とが協議し定めることとする。

対象業務	支払方法
受水槽高架水槽清掃	業務完了後
砂場消毒	業務完了後
雑用水点検	業務完了後