

令和 7 年度

古間木山地区農業集落排水処理施設  
電気設備更新工事（その 1）

仕 様 書

施工場所 おいらせ町 若葉九丁目 140-55

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は、仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町若葉九丁目 140-55

3. 工 期

契約締結の翌日から令和8年1月30日まで

4. 工事内容

**高圧機器交換・高圧ケーブル交換・接地工事 1箇所**

※東北電力とのPAS取替工事に係る諸工料については当町が支払うものとする

以下、材料（規格同等品可）

名 称	規 格	数量	単位
高圧気中開閉器 7.2kv200A GR付き	VT/LA 内蔵モールドコーン付き	1	台
高圧端末処理材（引込柱側）	アサヒニューパット 200	1	セット
高圧端末処理材（キュービクル側）	アサヒニューパット 100	1	セット
高圧ケーブル	EM-CET38sq	80	m
ハンドホール入線口止水材	ストッパブルパテ	1	k g
アース棒	14Φ×1500	3	本
リード線	14Φ	1	本
ケーブル	EM-IE14sq	10	m
設置埋設標黄銅製 （自在バンド用サドル付き）		1	式
雑材消耗品		1	式

5. その他

本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、協議して定めるものとする。