

入札件名

工事第 6 号 北公民館外壁等改修工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	設計書 2 外壁改修 工事	外壁の仕上げ材について、外壁材がサイディングですが、「可とう形外装薄塗材 E」でよろしいでしょうか。 「可とう形改修塗材 E（上塗りシリコン）」の間違いではないでしょうか。	「可とう形外装薄塗材 E」で間違いありません。