

入札件名

工事第 34 号 木ノ下中学校講堂改築外構工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	図面 P14 及び内訳設計書明細 8 号	落蓋式側溝（車道用）の蓋についてですが、歩道用で積算されているようですが、車道用の間違いではないでしょうか。	設置の場所の関係から歩道方で積算しています。