

令和 7 年度

工事番号 第 5 9 号

## 二川目 2 号マンホールポンプ更新工事

# 仕 様 書

施工場所

おいらせ町 二川目二丁目 地内

おいらせ町

1. 適用範囲

本工事は本仕様書により施工するものとする。

2. 施工場所

おいらせ町 二川目二丁目 地内

3. 工 期

契約締結の翌日から令和8年2月27日まで

4. 工事内容

マンホールポンプ更新工事

① 二川目2号マンホールポンプ（φ100mm）2基

以上1箇所 ※詳細は別紙参照のこと

5. その他

本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は協議して定めるものとする。

① 二川目 2 号マンホールポンプ (1 号ポンプ / 2 号ポンプ)

所在地：おいらせ町 二川目二丁目 地内

[仕様]

規 格：200V 15kW

吐 出 量：0.63m<sup>3</sup>/分

全 揚 程：27.0m

口 径：100mm

モータ始動：スターデルタ

[材質]

ポンプケーシング：FC200

シャフト：SUS420J2

羽根車：SCS13

ベルマウス：SUS304

[保護装置]

マイクロサーマルプロテクター (MPT) 2PNCT

[特別仕様]

塗装：エポキシ樹脂塗料

ケーブル：水中ケーブル 8mm<sup>2</sup>×20m

銘板：仕様点刻印

[その他]

着脱装置：着脱装置及び鎖は、既製品使用

[台数]

2台 (1号ポンプ / 2号ポンプ)

[質量]

450kg / 台