

入札件名

工事第74号 指定避難所空調機器設置工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		分電盤の位置と配線予定図面を提示して頂きたい	図面9 葉中 3、5、7、9 に分電盤の位置を追加しました。 配線予定図面の作成は行っておりません。配線数量、物品は概算にて算出しており、施工の際に変更等が必要な場合は、協議のうえ対応を行います。
2		深沢地区コミュニティセンター工事内訳書にコンセント工事の記載がありませんが 200V用コンセント有ということでしょうか	深沢地区コミュニティセンターのエアコン設置位置付近には200V 用コンセントが設置されています。