

データセンター機能要件一覧

下記要件は絶対要件であり、必ず実現すること。実現不可の場合は失格となります。

1. 全般

1-1	日本データセンター協会(JDCC)の会員として加盟している会社が管理するデータセンターであること。
1-2	日本データセンター協会(JDCC)が策定した、ファシリティスタンダード (FS) Tier3 相当以上のデータセンターであること。

2. 建物

2-1	日本国内に所在すること。
2-2	データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、および危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、十分な距離が保たれていること。
2-3	建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策、および水害対策の措置が施されていること。
2-4	震度 6 強クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震、または免震構造であること。
2-5	JIS 規格に準拠した避雷設備、および IEC(国際電気標準会議)の内部雷保護システム・機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
2-6	自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。

3. セキュリティ

3-1	建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
3-2	個人レベルでの認証機能、または有人警備によるセキュリティが施されていること。
3-3	データセンターは 24 時間 365 日の監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備(IC カードなど)により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。
3-4	当町が必要とする場合に、事前申請等の計画入館を前提として、当町システム管理担当職員、および当町の指定する事業者の建物への入館を許可すること。

4. ネットワーク

4-1	庁内の職員が利用する端末とデータセンター間の通信回線には、強固なセキュリティを確保すること。
4-2	ネットワークは冗長化とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。
4-3	現行システムの応答時間と遜色がなく、作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。

5. サーバルーム

5-1	サーバールームのラックは、施錠できるラックを使用すること。
5-2	サーバールームの出入り口には、入退室管理システムを設置し、不正侵入などに対する監視、および管理処置などの防止措置が施されていること。
5-3	サーバールームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス(窒素ガス)の消火設備を設置していること。
5-4	屋外側の窓、外壁、天井、および床からの水の浸入がないこと。
5-5	サーバールーム内には監視カメラが設置され、サーバールーム内を監視、および記録することができること。
5-6	室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
5-7	防湿、防塵対策が施されていること。

6. 電力設備

6-1	サーバールームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
6-2	電源供給設備は多重化されており、24 時間 365 日、電源の安定供給が可能であること。
6-3	無停電対策として、電源が冗長化されており、UPS が設置されていること。
6-4	商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から 1 分以内(この間は UPS から電力供給)に電力が供給できること。
6-5	自家発電設備は、無給油で 24 時間以上の連続運転が可能であること。
6-6	サーバールームの受電容量以上の非常用自家発電設備などが設置されていること。

7. 空調設備

7-1	サーバールームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある 24 時間 365 日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
7-2	サーバールームには、専用の空調システムにより、温度、および湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
7-3	温度、湿度は機器などの安定稼働に影響を及ぼさないよう、適切な温湿度に保たれていること。

8. 保守

8-1	監視ソフトなどにより、サーバやネットワーク機器の稼働状況を常時監視し、1日に1回以上は人的な監視または巡回を行うこと。
8-2	バージョンアップなどのシステム保守作業は、CMS システムの運用に支障のないように実施すること。

9. 実績

9-1	過去 5 年以内に市区町村、国、都道府県などが発注したホームページおよび CMS での導入実績があり、現在も稼働していること。
-----	---