入札件名

工事第１３４号　おいらせ町新庁舎等建設地一次造成工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		数量総括表の、 伐根除根工－木くず（伐根材）（破砕）の数量 55t と、特記仕様書の木くず（伐根材）の数量 30t はどちらが正しいでしょうか？ また、30t であれば、運搬（伐根除根）の数量も変更になると思います。	正しい数量は特記仕様書に表示の数量であるため、数量総括表に記載の数量を次のとおり訂正します。 誤 55t → 正 30t