22kV　送電線標準断面図

埋設送電深度及び掘削予定土についてはおいらせ町役場との協議の上検討必要です。

埋設シートの敷設位置は、管上300㎜にて設計。

