

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		土間目地切の幅、深さ	幅 20 mm、深さ 20 mmとする。
2	S-01	ポーチ靴洗い、ポンベ置場 基礎、室外機基礎の詳細図	基礎伏図を参照ください。