

入札件名 工事第 122 号 みなくる館空調機器等設置工事

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		設計書の工事費内訳に非常用発電機点検業務がありますが、特記仕様書 4 工事内容にはありません。特記仕様書の通り本工事対象外と考えて宜しいですか。	特記仕様書への記載漏れですので、本工事に含まれます。