

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	特記仕様書	工事用電力及び用水について、構内既存の設備に小メーターを設置し、それを介して使用できるでしょうか。	宜しいです。
2	A-006 金抜き（建築Ⅰ. 本体建物-12）	玄関ポーチ屋根笠木水切り改修について、図面では【撤去・新設】、金抜き設計書では、撤去復旧とありますがどちらが正しいでしょうか。	設計書の撤去・復旧を正とします。
3	A-007	外壁 出隅入隅コーナー改修 1 式とありますが、図示詳細を教えてください。	Y1, X0+1800 位置の化粧壁タイル部出隅入隅タイル交換(参考数量 8.0m) 設計書で板金工事になっていますがタイル工事となります。
4	A-008	多目的ホール上部の軒天⓪は、図番 A-007 の軒天⓱と重複していると思いますが、どちらが正しいでしょうか。	A-007 の F を正とします。
5	A-006 A-009	軒樋・堅樋の塗装について、破風及び外壁塗装時に共塗りすると考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。