

0 入札件名 工事第10号 木ノ下中学校受変電設備改修工事（ゼロ町債）

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	E-6	既設キュービクル撤去において、油入変圧器と高圧進相コンデンサ内絶縁油にPCBは含まれていないという認識でよろしいでしょうか。また、PCB分析調査も不要ということよろしいでしょうか。	PCBの有無について木ノ下中学校は、含まれていないことを確認しておりますので、分析調査費用も不要です。