

質疑応答書

| 番号 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答事項 |
|----|------|---|--|
| 1 | | <p>現在メーカー欠品が続いていて納期の見通しが見つからない状況です。入札後の同等品での商品変更は対応出来ますか。</p> <p>現在設置されているエアコンのメーカー、型番教えてください。又はガスの種類、配管のサイズでも結構です。</p> | <p>同等品への変更は、事前協議のうえ可能とします。なお、性能、耐久性等が劣るものは同等品とはみなせませんのでご注意ください。</p> <p>現有の天吊型エアコンのメーカー、型番は以下のとおりです。</p> <p>メーカー：東芝 型番：AIC-AP16044 室内ユニット：AIC-AP1604H 室外機型番：ROA-AP1604H</p> |
| 2 | | <p>予定価格調書の入札執行日が令和4年2月21日と記載されていますが間違いではないでしょうか。</p> | <p>記載誤りです。 令和4年3月24日が正しい日付となります。日付を訂正した予定価格調書と差し替えしました。</p> |