

## 第 291 号 学校ボイラーばい煙測定業務委託仕様書

### 1. 対象施設（7校）

No.	学 校 名	住 所	電話番号	備 考
1	下 田 小 学 校	おいらせ町館越 38-1	0178-56-2250	
2	木内々小学校	おいらせ町染屋 101-7	0178-56-3562	
3	木ノ下小学校	おいらせ町青葉六丁目 50—184	0176-57-0222	
4	百 石 小 学 校	おいらせ町牛込平 20-1	0178-52-2458	
5	甲 洋 小 学 校	おいらせ町一川目四丁目 6-10	0178-52-3464	
6	下 田 中 学 校	おいらせ町立蛇 114-3	0178-56-2640	
7	木ノ下中学校	おいらせ町上久保 22-2	0178-56-2245	

### 2. 委託業務期間 契約締結の翌日から令和5年2月28日まで

### 3. 委託業務内容

#### (1) ボイラーばい煙測定 年1回

No.	学 校 名	校舎用温風暖房機 メーカー・型式	体育館用温風暖房機 メーカー・型式	台数
1	下田小学校	三菱重工業(株) MTP2500AH	三菱重工業(株) MTP1500AH	2
2	木内々小学校	三菱重工業(株) MTP4000AH	三菱重工業(株) MTP1000AH	2
3	木ノ下小学校	三菱重工業(株) MTP3000AH	三菱重工業(株) MTP2000AH	2
4	百石小学校	三菱重工業(株) MTP4000AH	三菱重工業(株) MHU2007AD	2
5	甲洋小学校	三菱重工業(株) MTP3000AH	三菱重工業(株) MTP2000AH	2
6	下田中学校	No.1 昭和鉄工(株) SV-4004A-WH	※左記は温水機ボイラー	2
		No.2 昭和鉄工(株) SV-4004A-WH		
7	木ノ下中学校	三菱重工業(株) MTP3000AE	三菱重工業(株) MTP1000AH	2

### 4. 測定項目

ダスト、硫黄酸化物、窒素酸化物、  
その他付帯項目（温度、流速、水分、酸素、二酸化炭素、他）

### 5. 報告書等の提出

- (1) 点検の結果、点検結果報告書を提出する。
- (2) 点検の結果又は改善の必要があると判断した場合は、書面により提出する。