

入札件名

委託第 21 号 学校暖房機保守点検業務委託

質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		<p>①履行期限が令和 8 年 3 月 31 日になっておりますが、予定価格は 3 年分の金額になりますか。</p> <p>②点検内容にバーナー清掃が入っておりませんが、バーナーの清掃整備は必要ないですか。</p> <p>③木内々小学校のみにフィルター清掃が入っておりますが、他の学校はエアフィルターの清掃は必要ないですか。</p>	<p>①予定価格は 1 年分の金額です。</p> <p>②バーナー清掃も含まれます。</p> <p>③ダクト清掃とフィルター交換になりますが、木内々小学校のみです。</p>