

## 入札件名

### 委託第 21 号 学校暖房機保守点検業務委託

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1		<p>①真空ボイラーには防錆剤は必要ないと思いますがいかがでしょうか。</p> <p>②暖房機の送風で夏期間に空気の入替ダンパー切替が必要ではないでしょうか。</p>	<p>①暖房用配管の防錆剤です。</p> <p>②不要です。</p>