

## 入札件名

委託第 254 号 中央公民館等消防用設備・防火対象物点検業務委託

### 質疑応答書

| 番号 | 図面番号  | 質疑事項   | 回答事項  |
|----|-------|--|---|
| 1  | 特記仕様書 | 特記仕様書の(別紙)【非常用発電機負荷試験】の(実施内容)の(3)と(8)について、原則となっていますが「施設の利用状況に応じた商用電源の受電停止をともなう実負荷運転試験の実施」が可能でしょうか。 | 特記仕様書に記載のとおり、原則として商用電源の受電停止は行わないものとしますが、受電停止を伴うことでしか得られない試験結果が必要な場合など、特別な事情を除きます。 |