

## 入札件名

### 工事第42号 いちよう公園体育館外壁等改修工事

#### 質疑応答書

番号	図面番号	質疑事項	回答事項
1	内訳明細書 P.10	軽量コンクリート 2種 Fc27 新設について、前記の生コンは、当該地域において流通がなく入手困難が予想されます。協議によりコンクリート種別を変更する事は可能でしょうか。	普通コンクリートより重量の軽いもので設計しておりますので、重量や強度等、同等以上とみなせる内容のものであれば状況に応じて変更可能とします。